

Direction régionale Ile de France ATS Culligan 2 ter rue Pierre Curie 78370 PLAISIR e-mail : service.idf@culligan.fr		Votre référence Client : 404C010416 MR ET MME DANIEL MAGNIEN 7 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE Tel : 01 47 68 31 63 Port : 07 88 45 16 03 e-mail : Danielmagnien92@orange.fr	
Demande de Service N° RIF22084924			
Equipement : 21542 - ADOU CISSEUR CITY 10L ME - N° de série : 404GP09356 - Mis en service le : 28/10/2010 Localisation : cuisine			
Objet de la visite :		55APP-VISITE DE CONTRAT PROGRAMME PRIVILEGE SUR UN ADOUCISSEUR SEUL	
SUIVI DE NOS ENGAGEMENTS			
Contrôle de l'absence de rejet anormal à l'égout	Oui	Débit de l'aspiration (L/min)	0,7
Vérification que la volute tourne (modèle volumétrique) (hors Mark)	Oui	Vérification de l'étanchéité de la canne à sel lorsqu'elle coupe le renvoi d'eau	Oui
TH eau douce Froide (°f)	0	Remise à l'heure du programmeur	Oui
TH eau douce Chaude (°f)	0	Heure de régénération	02:00
Contrôle des cycles de l'adoucisseur	Oui	Réglage de l'appareil	Appareil volumétrique
Vérification que le bipasse est étanche pendant contrôle cycles	Oui	Dosage sel (Kg)	1
TH eau brute du réseau (°f)	18	Capacité d'adoucissement (L)	1 400
Pression au renvoi d'eau (bar)	4	Désinfection des résines	Oui
Volume de renvoi d'eau dans bac à sel (L)	3	Déclenchement de la régénération	planifiée cette nuit
		Nettoyage externe de l'installation	Oui



Demande de Service N° RIF22084925

Equipement : 22121 - \$ **AQUA CLEER 500** - N° de série : 404GP14152 - Mis en service le : 28/10/2010

Objet de la visite : **55BPP-VISITE DE CONTRAT PROGRAMME PRIVILÈGE SUR UN APPAREIL D'EAU DE BOISSON SEUL**

SUIVI DE NOS ENGAGEMENTS

Désinfection de l'appareil	Oui	Pression dynamique entrée (bar)	1,9
Placement des 3 cartouches neuves pré-rincées (5µ, Charbon actif et Total Défense)	Oui	Débit de production (L/min)	2,3

