

RAPPORT D'INTERVENTION

N° LA-PETIT-CHAISE-/2025/02/10/001

INFOS

Client : La petit chaise
Adresse :
36 rue de grenelle 75007 paris
Lieu d'intervention :
Sous-sol

Interlocuteur : Léon Dufour

Technicien : Vincent
Début d'intervention : 10/02/2025 08:00
Fin d'intervention : 10/02/2025 12:00
Sous contrat : Non
Inter terminée : Oui

SIGNATURE INTERVENANT



SIGNATURE CLIENT



MOTIFS

Pose adoucisseur

RESUME INTERVENTION

Remplacement de l'adoucisseur au sous-sol
Pas de réducteur de pression le client en fera installer par c'est propre moyen

PHOTOS



PHOTOS



11:46

✕

✓

Votre virement instantané a bien été reçu !

2397,00 €

Vers **SFTE**

FR76 3000 3035 5800 0200 0918 354

Aujourd'hui à 11:46

Une copie d'information vous sera adressée dans votre messagerie Crédit Agricole.

Revenir à mes comptes

Faire un nouveau virement

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX

SFTE

230125-257316

SFTE

Technique de la Biodiversité

Clientèle de l'Agriculture - BP 1225

47100 AUBAGNE Cedex

TECHNICIEN : Papin Gaetan

COMMERCIAL : Tria Saber

CLIENT

La petite chaise

36 rue de grenelle

75007 Paris

07 67 83 16 04

01 42 22 13 35

alapetitechaise@gmail.com

Quantité	Description	Unité	MT	Tr	TC
1	Adoucisseur industrielle 75 L				
1	Vanne 1 pouce				
1	Installation et mise en service compris				
1	Garantie décennale bac + bouteille + résine				
TOTAL					

ANALYSE DE LA DURETÉ

*TH AVANT INSTALLATION : 25

*TH APRESINSTALLATION : 12

Numéro de programme :

* Réducteur de pression : 104 PRESENT

Capacité M3 :

Je soussigné, La petite chaise, avoir pris connaissance des explications techniques.

Signature du client :

Le 23 janvier 2025 à Paris