

LAUGIL France
SUIVI D'ENTRETIEN

BON DE LIVRAISON N° 78661

TECHNICIEN : Soudy Date : 25032025
Pour la période du : au :
NOM : Namouché Prénom : Mohamed
Adresse : 24 rue de verdun
Code postal : 91370 Ville : Verrière le buisson
Tél. (domicile) : Tél. (travail) :
MARQUE : 4000 18L TYPE :
DATE DE MISE EN SERVICE : 25032025

QUANTITÉ	DÉSIGNATION	PRIX
	1. 1h entrée brute 32°	34° 1h
	1h sortie adoucisseur 7°	8° 1h
	Cartouche DF 9" φ + 1 x 1 25 kg.	
	Adoucisseur 4000 18L complet !	
	bocal 9" φ bleu ; 1 flexible 20x27	F/F
Total HT		
TVA		
Total TTC		

☐ Chèque N° : 2 raccords Namouché
☐ Espèces : 20x27 M/M
cheville murale
x2 + vide x2

ANALYSE DE LA DURETÉ
8 ° TH
Signature du client

04 91 35 65 10

INTERVENTION SOUS GARANTIE			
Date	Date	Date	Date
Motif	Motif	Motif	Motif

Prochaine visite annuelle au mois de :
SIGNATURE SERVICE TECHNIQUE SIGNATURE CLIENT




Techniparc de la Bastidonne • Chemin de l'Aumône Vieille
CS 30650 - 13681 AUBAGNE Cedex
Tél : 04 91 35 65 10
Site web : www.laugil.com • E-mail : laugil@laugil.com
RCS 411 680 739 00033

Part Code: 1 020001430

Product No. : Laugi 14000v3.0-18L

Serial No. : 
1020001430-XA0-01-0327

Item Bar Code. : 
4213040008

C/No. : 327-380

P0234139_EWT





LAUGIL

SEL

en Pastilles
pour
Traitement d'Eau


GROUPE LAUGIL
LAUGIL
4000





