

Distance en mètres : -2 m en pvc	
Nature de la canalisation :	
Pose d'un régulateur de pression si pression > 6 bars	
Electricité	
La prise de courant existe-t-elle ?	A créer a partir boîte dérivation chauffe eau
Endroit pour se reprendre :	Cave
Distance en mètre :	3.5m
Données techniques	
TH eau ville :	24
Pression d'alimentation :	

Rien à voir avec ce qui était prévu :

L'évacuation, présentée comme réalisable sur la canalisation supérieure, a été faite par un "perçage" sur l'évacuation du cumulus.

J'émetts donc quelques doutes sur l'étanchéité de ce dispositif selon la pression à sortir par ce tuyaux. puisqu'elle ne semble pas collée,

De l'étagère il ne reste que les équerres.

Je ne suis pas du tout satisfait de cette installation qui n'est pas à l'image que j'avais de la société Laugil jusqu'à ce jour. Elle va même à l'opposé du sentiment de confiance et de professionnalisme que nous a laissé M. Janning.

Sans compter que le technicien devait intervenir à 11h30 et m'a contacté à 13h33, heure prévue de fin de l'installation pour annoncer son arrivée.

Dois-je me débrouiller pour reprendre cette installation notamment la partie électrique ou un technicien est-il prévu ?

Cordialement