

Posé par Gaby et Laurent le 30 Mai 2018

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VMI OU ☐ VPH

REF Client : 70111111

date entretien	Technicien :	accès / prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
28.02.19 11.09.20	Thierry P. A					
17.12.21 9.03.23	Node	trappe WC à l'étage téléco	manchon	AAx2 Hall d'entrée	Lumière Comble Cucine, iso murex	30.05.23
01/03/24	Gautier	\\	\\	\\	clé 6 pans	\\
20.08.25	Node	"	"	"	Noter un peu bruyant (ne veut pas de boue)	

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin