

CHUWI AVD

	Système de management de la qualité	ERQ-INS-01 Version : 8 Page : 13 / 13
	<u>Rapport d'inspection</u> BAR/BAT EN 101 Isolations des combles perdus ou toitures Toute reproduction de ce rapport est interdite sauf dans son intégralité	

Liste des constats

Documents

Observation(s) : Je ne peux pas statuer sur la date d'engagement car le devis présenté lors du contrôle n'était ni daté ni signé.

Pose isolant

- Non-satisfaction : L'isolant n'est pas réparti de manière homogène.

Épaisseur

- Non-satisfaction : L'épaisseur mesurée lors du contrôle est inférieure à l'épaisseur minimale réglementaire.

Résistance thermique

- Non-satisfaction : La résistance mesurée est inférieure à la résistance minimale réglementaire.