

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

Nom : <u>LE JOLIFF</u>	Prénom :
Adresse :	Ville : <u>Nerlevez</u>
Code Postal :	Mail :
TEL :	

SAV

☐

N° CMDE

Equipe : Thierry

VISA DU CHEF D'EQUIPE



Descriptif de l'intervention :

Entretien UPH

BIAS

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒

NON

Reçu chèque : Au bureau

Date :

Montant des Travaux :

AP PRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :



Fait à : Nerlevez Le : 21/06/24

Prenez contre ce chèque en euros non endossable
auprès au profit d'un établissement bancaire ou assimilé

€ 110 €

l'ordre de M GILECO Payable en France M OU MME LE JOLIFF GILBERT

09 / 12 / 22

CCM LA RIVIERE D'ETEL
N° Dpt. : 56
Tél : 02 97 29 30 00
N° de chèque : 4665771

16 RUE DES MESANGES
56700 MERLEVEZ

00953 00706058040

chèque n°

€

€ 110 €

A Merlevenez

LE 3-6-2024

Le Joliff (85)

4665771 0095300706058040 0095300706058040

le suivi entretien et/ou SAV

Client : LEOCLIFF

☐ VMI ou ☒ VPH

pose

23/06/21

S. H. p. -
sur consommation

Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	pièces changées / observation divers
S. H. p.	/	/	G4 charbon	/	Reglage de 160 à 120 et de 19° à 17° + pose filtre charbon et essai des valves.
10/07/2021	/	/	//	2x AA 2x AAA	
07/07/23	escalier	/	//	2x AA 2x AAA	B.A.S.

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

