

ESPACE ENTRE CHAQUE ENTRETIEN

- 12 mois  
  18 mois  
  24 mois

Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

REFERENCE / NOM CLIENT: LE JOLIFF  
 DEPARTEMENT: SG

PRODUIT		NUMERO DE SERIE	DATE DE POSE
<input checked="" type="checkbox"/>	VPH	3CS21041254A	Jun 21
<input type="checkbox"/>	EOLCOPASS		
<input type="checkbox"/>	VMI		
<input type="checkbox"/>	VMC		

VPH CONNECTEE  
 OUI  
  NON

A REMPLIR ET ENVOYER DES LA POSE

DATE ENTRETIEN	TECHNICIEN	ACCES / PREVOIR	TYPE DE FILTRE	TYPE DE PILES TELECO/SONDE	REGLAGE: M3/TEMPERATURE	PIECES CHANGEES Observations particulières	PROCHAIN ENTRETIEN
Jun 24	Nicka	escalier en place	G4 charbon	2x AAA	/	Reglage caude -> surconsommation	Jun 25
27/06/25	Nicka	escalier en place	//	//	120 m <sup>3</sup> 19 <sup>o</sup>	R.A.S.	Jun 26

  
 OSBervations DIVERSES