

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX N° 0587

Nom : <u>Quintin</u>	Prénom : <u>Nicolas</u>
Adresse :	Ville : <u>Yffiniac</u>
Code Postal :	Mail :
TEL :	

SAV

☐

N° CMDE

Equipe : Nicolas

VISA DU CHEF D'EQUIPE



Descriptif de l'intervention :

Entretien VPH
R.A.S.

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : Au bureau

Date :

Montant des Travaux :

AP PRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :



Fait à : Yffiniac Le : 27/03/25

Δ entretien TOUT les 2 ans (car Bypass posé par la concurrence)

Posé le

☐ VM ou ☒ VPH le 28/01/29

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

REF Client : 02.21.15.11

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/ separé	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
16/12/22	Pickard	exéchappe		G4- classique	11H + 17AA	R.A.S.	décembre 2023
05/01/24	//	//	//	//	AAA -	Changement C.O.D au Tableau VPH OK.	Janvier 2025
27/03/25	//	//	//	//	Ex AAA	Rse Bypass par concurrence.	Avril 2027

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin