

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VMI OU ☐ VPH

pose' en juillet 2015

REF Client : Egaminneau

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
30/01/22	1/edec		exata 100 pompable pelli	manchon	Atx 2 Selon	/	30/05
06/06/23	baugier	/	/	/	/	/	/
05/06/24	/	/	/	/	/	/	/

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventclairsec et Eoltec si besoin