

@ entretiens pour les 2 ans par VPH + Spas

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

VMI VPH EOLECOPASS VMC
 Janvier 2013 Novembre 2013

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
10/06/24	Michael	Trappe	Trappe	G4 + G2	AAA.	R.A.S.	Jun 2026

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin