



LAUGIL 1000



TECHNICIEN : Seedy Date : 09/08/25
 Pour la période du : au :

NOM : the frog and prince Prénom :
 Adresse : 3 rue prince
 Code postal : 75006 Ville : Paris
 Tél. : Portable : E-mail :
 Marque : 1000 Laegil 25L TYPE :
 DATE DE MISE EN SERVICE : 09/08/25

QUANTITÉ	DÉSIGNATION	PRIX
1	Adoucisseur Laegil 1000 25L	
	test 1h entrée (eau de ville)	28 à 30 TH
	test 1h après 6 à 7 TH	
	bocal 9"ø blanc + 2 Flexibles 20x27 F/F	
2	raccords manetons M/M 20x27 + 2 chevilles	+ 2 vises.
	1 sel litre	
Total HT		mural béton
TVA		
Total TTC		Virement 990€

☐ Chèque N° :

☐ Espèces : Joint fibre 20x27 x 8

trappe évacuation
2,50 ~ 3 mètre.

ANALYSE DE LA DURETÉ
7 ° TH
 Signature du client

Facture!
bac a sel sur place.
trop lourd !!

INTERVENTION SOUS GARANTIE			
Date <u> </u>	Date <u> </u>	Date <u> </u>	Date <u> </u>
Motif <u> </u>	Motif <u> </u>	Motif <u> </u>	Motif <u> </u>

Prochaine visite annuelle au mois de :

SIGNATURE SERVICE TECHNIQUE

SIGNATURE CLIENT

[Signature Service Technique]



Techniparc de la Bastidonne • Chemin de l'Aumône Vieille
 CS 30650 - 13681 AUBAGNE Cedex
 Tél. 04 91 35 65 10
 Site web : www.laugil.com • E-mail : laugil@laugil.com
 RCS 411 680 739 00033

[Signature Client]

