SOCIETE FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX

SFTE

BON D'INTERVENTION

291025-270462

SFTE
Techniparc de la Bastidonne
Chemin de l'Aumône Vieille - BP 1225
13783 AUBAGNE Cedex

N° SIREN 490 961 422

TECHNICIEN : Malod Jean-Philippe **COMMERCIAL :** Janning Quentin

CLIENT

Nom : Sas cvs industrie Prénom : R

Adresse : 1 avenue saladelles

Code postal : 13140 Ville : Miramas

Téléphone : 0 6 5 9 7 6 1 1 5 3 Portable : E-mail : a.fathi@cvs-industrie.fr

Quantité	Désignation	HT	Tva	TTC
1	Technolaugil 20			
1	Pré-filtre avec cartouche double fonction			
1	Bypass et Vanne volumétrique			
1	Sac de sel 25 Kg			
1	Livraison installation et mise en service			
TOTAL	5,5% 10% 20%			

ANALYSE DE LA DURETÉ

Vue avec Mr DAVID -
Installation non Conforme - la Mise en Conformité doit être faite par vos soins

TH AVANT INSTALLATION :

* reprise du tuyau d'évacuation en 1 seul morceau

TH APRESINSTALLATION :

* tuyau à fixer proprement sur le mur (montée et descente)

Numéro de programme :

Réducteur de pression :

Capacité M3 :

Attention, raccordement de la vidange dans un siphon de lavabo, déjà existant sur place non co

Je soussigné, Sas cvs industrie R avoir pris connaissance des explications techniques.

* évacuation à reprendre avec un syphon

Signature du client :

* RDV à fixer avec Mr FATHI Ali.

Le 29 octobre 2025
à Miramas

CVS-INDUSTRIE
Av des Saladelles 13140 Miramas
contact@cvs-industrie.fr
RCS AIX 531967941 - Tél : 0413430634