



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 – Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E311

Nom : GUYOMARD

Prénom : DANIEL ET BRIGITTE

Adresse : 49 L'ORINAIS

Code Postal : 35580

Ville : GUICHEN

Tel : 02.99.42.22.79 / 06.37.33.13.55

SAV ☐

N° CMDE

Equipe : *Nickael*

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

..... *Entretien VMI -*

..... *B.A.S.*

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque :

110 du C.A n° 9608995

Date :

Montant des Travaux ou SAV :

110€

APPRECIATION :

RESERVES :


Signature du client :

Fait à :

Guichen

Le :

03/10/23



à faire par Nika.

Fiche de suivi entretien : VMI VPH

rép: GUYOMARD

date entretien	par :	accès prior	Type de Filtre	Type de pièces	Pièces changées observation divers.	prochain entretien le :
11/06/20	Nika	difficile d'accès + visserie T.20	Planchon	/	/	Jun 2021.
08/09/21	//	//	//	A.A.	R.A.S.	Sep 2022
20/10/22	/	//	//	//	//	oct 2023
03/10/23	//	accès difficile entrait T.20	//	//	R.A.S.	oct 2024.

⚠ les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre

P.S : bien remplir les feuilles de suivi de pièces ventilateur et entrer si besoin.