

Date: 09/09/24

Par:

Gautier
Pose direct !

REF:

GUILLOTEAU.

VERIF VPH

Bouche:

couloir

Télécommande:

Salon

Accès Comble:

Trappe

Dim. Trappé:

Prévoir:

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage:

Gas

(ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant:

Non

Charpente:

Volige:

Isolant existant:

ouate

Echelle de toit:

Grande-échelles:

Toiture:

Ardoise

/

Ardoise Fibro

/

Autres:

Tuile Romaine

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur):

ou sous chatière (Si oui prévoir support bois) détails:

Plafond:

2,50

Ht:

Longueur gaine:

6 m

Electricité:

disjoncteur comble

VMC existante:

VPH existante

Grille de ventilation ou
décompression:

Nbre:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

Pose VPH: Suspendu ou posée: Prévoir:

Support osb

Calcul volume m3:

180

m3 mini:

by pass installé
par une autre société

Connexion Internet Télécommande:

Non

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris et le plus proche possible de la VPH.

Prévoir échelle Simple
et lumière



Commande spéciale si VPH murale