



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme ALAIN ET MARIE-ANNICK LE COQ
19 BIS RUE ERNEST RENAN
29270 CARHAIX PLOUGUER
02 98 93 25 33

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : UPH RAS

Le client déclare que :

Equipe : M. K. e. l

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 30/07/24.

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Carhaix le 30/07/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° C. Agileco N°6191461

D'un montant de 110€

Date: 16/05/23

Par: Thika.

REF: CE COQ

VERIF VPH

Bouche: existante à changer.

Télécommande:

bureau Port du Tel Prator

Muller
p13.2

Accès Comble:

SDB échappe

Dim. Trappe:

Prévoir:

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage:

Pellet

(ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant:

Oui

Charpente:

Prati

Volige:

Oui

Isolant existant:

/

Echelle de toit:

X

Grande échelles:

X

Toiture:

Ardoise

/

Ardoise Fibro

/

Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur):
ou sous chaudière (Si oui prévoir support bois) détails:

existante

Plafond:

Placo

Ht:

2500

Longueur gaine:

8x6m.

Electricité:

C-10 existant

VPH
VMC existante:

Grille de ventilation ou
décompression:

Nbre:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

Pose VPH:

Suspendu

ou

posée:

Prévoir:

Calcul volume m3:

150

m3 mini:

80

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris et le plus proche possible de la VPH.



Commande spéciale si VPH murale

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI
 ☒ VPH
 ☐ EOLECOPASS
 ☐ VMC

Posé en Mai 2023

REF Client : <i>LECOQ</i>	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/ source	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
30/07/24	Michael	excavatrice		64	X	R.A.S.	Août 2025

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventlairsec et Eoltec si besoin