



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme JEAN CLAUDE BELICHON

4 RUE EDGAR DEGAS

49300 CHOLET

02 41 65 66 43

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien :

UPH Moteur très fatigué

Le client déclare que :

Equipe : Gautier



la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 10/09/24



la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Cholet le 10/09/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N°

Vu avec M^r Logodet

D'un montant de

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI ☒ VPH ☐ EOLECOPASS

Posé en 2014 par STONCEP L

REF Client : <u>BELICARD</u>							
date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
10/09/23	Gautier	échelle frontale		G4 By pass	AAA	Fixé avec Fils...	3008
10/09/24	Gautier	échelle 1 /		G4 Mini By pass	AAA	✓ /	3008

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin