

58 Avenue des 3 Provinces  
49 300 Cholet  
Tél. : 02 41 63 08 67

Madame MICHELE LE GALL  
26 RUE DU COLONEL MANHES  
56100 LORIENT  
06 86 40 15 78

## PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : .....  
.....*Test problem etec sur VPH*.....  
.....*R.A.S.*.....  
.....

Le client déclare que :

Equipe : *Flicker* .....

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du *07/06/24*.

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du .....

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.


Fait à *Lorient* ..... le *07/06/24* ..... en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :



Reçu chèque(s) N° .....

D'un montant de .....  


Date:

10/01/23

Par:

Nickel

REF:

LE GALL

VERIF VPH

Bouche:

Dégorgement

Télécommande:

Accès Comble:

Dégorgement + charge

Dim. Trappe:

500 x 500

Prévoir:

Telux

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage:

Rad/Gaz

(ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant:

Naturel

Charpente:

Tradu

Volige:

Oui

Isolant existant:

Acate (expanso)

Echelle de toit:

Oui x2

Grande échelles:

Oui 2 brins

Toiture:

Ardoise

Ardoise Fibro

Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur):

F. Avant

ou sous chaudière (Si oui prévoir support bois) détails:

Pres du velux  
des comble

Plafond:

Placo

Ht:

2.50m

Longueur gaine:

2 x 6m

Electricité:

Prise chambre

VMC existante:

+ C. 10 ds les comble  
regouter

Grille de ventilation ou

Nbre:

décompression:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

Pose VPH:

Suspendu ou

posée: Prévoir:

Telux + OSB

Calcul volume m3:

150

m3 mini:

80

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris et le plus proche possible de la VPH.



Commande spéciale si VPH murale

## PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E441

Nom : LE GALL

Prénom : MICHELE

Adresse : 26 RUE DU COLONEL MANHES

Code Postal : 56100

Ville : LORIENT

Tel : 02.97.37.56.64 / 06.86.40.15.78

SAV ☐

N° CMDE

Equipe : TICKET

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

Entretien VPH  
RHS

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : C. Nohel N° 4075582

Date : .....

Montant des Travaux ou SAV : 110 €

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à :

Le :

Lorient 27/11/23

# Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI
 ☒ VPH
 ☐ EOLECOPASS

| REF Client : | Technicien : | accès   | prévoir | Type de filtre | Type de piles :<br>teleco/sonde | Pièces changées /<br>observation divers | prochain<br>entretien le : |
|--------------|--------------|---------|---------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 27/11/23     | Plicka       | Telesco |         | 64             | /                               | R.F.S.                                  | decembre 2024              |
| 07/06/24     | Plicka       | //      | //      | //             | X                               | Test elec<br>R.F.S.                     | //                         |
|              |              |         |         |                |                                 |                                         |                            |
|              |              |         |         |                |                                 |                                         |                            |
|              |              |         |         |                |                                 |                                         |                            |
|              |              |         |         |                |                                 |                                         |                            |

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

SAV