

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : Entretien VPM : de suite

affichage Téleco (blanche) changement au
Prochain entretien sous garantie

Le client déclare que :

Equipe : Pickard

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 22/03/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.


La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Plouhinec le 22/03/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :



Signature du client :



Reçu chèque(s) N° C. Agricole N° 209 19 72

D'un montant de 110 €

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

REF Client : **70F410**

☐ VMI ☒ VPH ☐ EOLECOPASS
Pati en Janvier 2023

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de ptes : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
24/03/24	Nicka		excaler	G4 classique	/	changement de Telec des Apocan (blonde) entretien ↓	Mars 2025

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Foltec si besoin

Date:

6/01/23

Par:

Floka

REF:

Floelle

VERIF VPH

Bouche:

Déjà posé

Télécommande:

RDC

Accès Comble:

escalier

Dim. Trappe:

Prévoir:

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Chauffage:

Pelle à bois

(ATTENTION: VPH non-compatible avec système air/air)

Eclairage existant:

OUI

Charpente:

Tradé

Volige:

ISO TImce (expert ISO)

Isolant existant:

/

Echelle de toit:

OUI x 2

Grande échelles:

OUI

Toiture:

Ardoise

Ardoise Fibro

Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur):

ou sous chatière (Si oui prévoir support bois) détails:

à faire en Façade
carnier

Plafond:

BETON + LAMBRIS B₁₃ Ht: 2200

Longueur gaine:

2x6 m

Electricité:

C/Ou Berger (G.E)

VMC existante:

/

Grille de ventilation ou
décompression:

Nbre:

Couleur:

Décompression

Porte à raboter:

Nbre:

WC étage

Pose VPH:

Suspendu ou

posée: Prévoir:

X

Calcul volume m3:

150

m3 mini:

80

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris et le plus proche possible de la VPH.

1 tournée à 1



Commande spéciale si VPH murale