



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 – Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E269

Nom : TURMEL

Prénom : MARIE ANNICK

Adresse : 38 RUE DE KERPUNCE

Code Postal : 56670

Ville : RIANTEC

Tel : 02.97.33.51.38 / 06.25.17.20.51

SAV ☐

N° CMDE ENTRETIEN VPH

Equipe :

Mickael

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

Entretien VPH → B.A.S.

1) Prochain ds 18 mois → Janvier 2025

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : C. Nohel N° 5015434

Date :

Montant des Travaux ou SAV : 110€

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

M A Turmel

Fait à :

Riantec

Le :

17/07/23

2 enretien Tot les 18 mois.

Fiche suivi entretien 24/00 SAV

☐ VMI ou ☒ VPH installé le 03/09/21

REF Client : TURME

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
26/08/22	Nicka	Tebxo		64. classique	AB	13.45.	Sept 2023
17/07/23	//	//		64.	//	11.45.	Sept 2023 Janvier 2025

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin