



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 - Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E413

Nom : DOUCET

Prénom : MICHEL ET ANNE

Adresse : 8 CHEMIN DE LIGNO

Code Postal : 56730

Ville : ST GILDAS DE RHUYS

Tel : 02.97.45.33.06 / 06.61.40.71.68

SAV ☐

N° CMDE ☐ ENTRETIEN VPH

Equipe : *Black&white*

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

*Entretien VPH, changement Boche
+ changement Felco a Prevour au prochain entretien
D prochain entretien -> TUN 2025*

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : *C. Agricole N° 4547995*

Date :

Montant des Travaux ou SAV : *110€*

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à *ST Gildas de Rhys* Le : *20/11/23*

feuille suivi entretien et/ou SAV

EF Client : **Doucet**

☐ VMH ou ☒ VPH

365 2023/11/23/24

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : téléc/sonde	Pièces changées / observation divers
15/11/21	Nika.		Teleco.	64 - classique.	14-11-11	Changement de 12 a 13 mois.
10/12/22	Corey		//	//	//	05/01/24
20/11/23	Nika.		//	//		Teleco a changer au prochain entretien ↓ 20

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilair'sac et Ecolec si besoin



Prochain
entretien :
Juin 2023
Nika

⚠ Bacche ~~pas~~ tombe
OK ✓

Prochain entretien.
Juin 2025