

Date:

02.05.19

Par:

Med

REF:

Caudal

VERIF VPH

Bouche:

Paliès

Télécommande:

Machine

Accès Comble:

Débaras trappe, passer par la SdB.

Dim. Trappe:

500x650

Prévoir:

télesco

Création Trappe:

Oui

Non

Prévoir:

Eclairage existant:

Non

Charpente:

Trad.

Volige:

Oui

Isolant existant:

Ouate + LDU
par murs

Echelle de toit:

Non

Grande échelles:

Non

Toiture:

Ardoise

/ Ardoise Fibro

/ Autres:

Prise d'air: Extérieure (Chapeau de toiture) détails (couleur):

ou sous chatière (Si oui prévoir support bois) détails:

il y a les 2 existants

Plafond:

lambris bois

Ht:

2,50

Longueur gaine:

3m

Electricité:

17K → disjoncteur 10A Legrand
sur tableau ancien S.S. écrit VMC+VR.

VMC existante:

Oui

Grille de ventilation ou

Nbre:

aspi grille SdB en bas

décompression:

Couleur:

Porte à raboter:

Nbre:

SdB = étage → WC

Pose VPH: Suspendu ou posée:

Prévoir:

OSB

Calcul volume m3:

240

m3 mini:

200

Observation:

Attention à la pose, pensez à l'entretien. (Sortie filtre par le haut) + pose sonde extérieure au Nord et à l'abris.

RdC 1CH, Séjour, cuisine, SdB, WC

Etage 3 CH + SdB + WC + débarras



Commande spéciale si VPH murale