



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Madame MONIQUE WIART

14 RUE LAMENNAIS

22100 DINAN

02 96 39 09 42 06 89 45 22 69

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien :

~~14/09/24~~ VLT

BAS

Le client déclare que :

Equipe : Nickel

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 06/09/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Dinan le 06/09/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° Banque Postale N° 9739036
D'un montant de 110 €

- Post en Février 2019.

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VPMI ou ☐ VPH
 2. 2.

REF Client :	V.1.1.1.1.1.1.						
date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
22/02/21	Nick.	excusez-moi.		Membrana.	AA -	Recharger VPH et brancher pour la maintenance.	Février 2022.
						Recharger VPH et brancher pour la maintenance.	
24/03/21	//	//	//	//	//	HH-S.	Mars 2023
14/02/23	Greg	//	//	//	//	PHS	Février 2024
06/09/24	Nick	//	//	//	//	PHS.	octobre 2025

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventimairac et Eoltec si besoin