


PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX N° 0588

Nom : JOLY	Prénom :
Adresse :	Ville : Ploufagan
Code Postal :	Mail :
TEL :	

SAV ☐	N° CMDE
Equipe : Michaël	VISA DU CHEF D'EQUIPE 

Descriptif de l'intervention :

Entretien VPH

R.N.S.

Mise en déchetterie de l'ancien produit : ☒ OUI ☐ NON

Reçu chèque : Au bureau

Date :

Montant des Travaux :

AP PRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :



Fait à : Ploufagan Le : 27/03/25

Δ entretenir tout les 2 ans

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI ☒ VPH ☒ EOILECOPASS ☐ VMC
dec 24 / Juin 23

REF Client :	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
27/03/25	Pickford	/	/	G2 G4	/	R.A.S.	VPH + B-Paris Avril 2027.

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairesec et Eoltec si besoin