



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme MICHEL ET PATRICIA GIRARD

34 RUE DES CLEMATITES

44300 NANTES

06 24 59 13 26

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV Entretien : VPH et Fournitures

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 04/06/24

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Nantes le 04/06/24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° C. Nohel N° 3188125

D'un montant de 110€

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMI
 ☒ VPH
 ☐ EOLECOPASS
 posé en Avril 2022

REF Client :	GILARD	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
15/04/23	Nedel	trappe bureau	trappe bureau	trappe bureau	04	ancien Hall - Beynon d'entrée	RAS	Jan-
04/04/24	Gautier	trappe frontale	trappe frontale	trappe frontale	- /	- /	- /	- /

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin