

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien chaudière et Fournitures

.....

.....

Bloc Gaz △

Le client déclare que :

Equipe : Gautier

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 11/10/24


☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à caudan le en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :



Signature du client :



Reçu chèque(s) N° CMB : 6803963

D'un montant de 170 €

COMPTE RENDU D'INTERVENTION

INDENDEZ-VOUS LE / / A H		☐ Chauffage seul ☐ Eau Chaude + Chauffage ☒ Eau Chaude + Chauffage + Cuisson				
MATERIEL : _____		Type d'Energie AVANT travaux : ☒ Gaz Naturel ☐ Propane ☐ Autres				
MARQUE-MODELE : _____		Type d'Energie APRES travaux : ☒ Gaz Naturel ☐ Propane ☐ Autres				
NUMERO DE SERIE : _____						
Puissance en KW : _____		Ventilation				
Localisation : _____						
Nature	Longueur	Diam. extér	Pression	Assemblage	Circuit étanche	☐ Amenée d'air ☐ Amenée d'air par vitre ☐ Amenée et sortie d'air ☐ Sortie d'air ☐ Sortie d'air par vitre
						☒ CONFORME ☐ NON CONFORME
NON CONFORMITE :						
INFORMATIONS :						
FAIT, LE 10/11/24						
A Caudon						
☒ Essentiel ☐ Premium ☐ Contrat remis						
Signature Client						
Signature Technicien						

AGILECO

58 avenue des 3 provinces
49300 Cholet
Tel.: 02-41-75-60-12

Möhlér A 450 FR 1.13
Num. serie: 11607
Date cal.: 19.06.2023

Guegano
Num. cl.:
Inst.: garage
Num. inst.: 136
Combust.: Gaz naturel
O₂ ref: 3.0 %

Test de
combustion
Date mes.: 11.10.2024
Heure mes.: 11:03

O₂: 4.9 %
TA: 44.9 °C
CO₂: 9.1 %
TF: 82.3 °C
PF: 1.9 %
Rd i: 98.1 %
Cod: 1242 ppm
Tir.: 0.27 mbar
Cond.: - kg/m³
Lambda: 1.30
GI: 0.0136
Tros.: 58.6 °C

Test de
combustion mini:

O₂: 6.3 %
TA: 44.9 °C
CO₂: 8.3 %
TF: 41.9 °C
PF: - %
Rd i: - %
Cod: 425 ppm
Tir.: - mbar
Cond.: 1.43 kg/m³
GI: 0.0051
Tros.: 57.2 °C