

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : Remise en place de la VRT et (retourne)
programmation de la télécommande

Travaux terminés

Le client déclare que :

Equipe : Nedovic

☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 5 Mars 25

☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Loire Authion le 5 Mars 25 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :



Signature du client :



Reçu chèque(s) N°

D'un montant de

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☒ VMI ou ☐ VPH

posé en oct. 2012.

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
11/09/12	Nedé	Trippes - goudrons de la petite dentelle Téléco	"	manchon	AAx2	Cui Remplacement de la dentelle	300J
16/11/12	Nedé	Inter sous tableau	"	"	couloir AAx2		300J
02/11/12	Gautier	✓	✓	✓	✓	RAS	✓
17/10/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/06/14	✓	✓	✓			Enlèvement VMI	
21/09/14	Nedé					Remise en place de la VMI avec Teleco d'occasion. (effet)	

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin