

Attestation d'entretien pompe à chaleur

ENTREPRISE :

AGILECO

58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Tél. 02 41 63 08 67
SIRET : 498 848 814 09071 - APE 4332A

Date : 02/10/25

CLIENT :

M. SAGOT

10 RUE DU RUISSEAU

85210 LA REONTOUS

Pompe à Chaleur	Groupe extérieur	Unité intérieur
Marque	BOSCH	BOSCH
Type	RAC	
N° de série	8230 208 005	
Date de mise en service	2012	
Puissance chaud/froid		
Fluide frigorigène	R410A	
Date dernière prestation d'entretien :	/	/ 2024

Points de contrôle de l'entretien

Générateurs thermodynamiques de chaleur ou de froid

1. Pour tous les systèmes thermodynamiques

Relevé des températures de l'unité intérieur et de l'unité extérieur et vérification du bon fonctionnement.

Vérification du fonctionnement de l'inversion de cycle lorsque c'est possible.

Vérification de l'enclenchement des appoints.

Mesure des tensions électriques statiques et dynamiques.

Contrôle d'étanchéité selon réglementation en vigueur.

2. Pour les systèmes aérothermiques

Vérification de l'échangeur de l'unité extérieur et nettoyage si nécessaire.

Nettoyage de l'unité intérieur et dégrassage du filtre.

Système de distribution

3. Pour les systèmes de distribution par boucle d'eau

Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire.

Vérification et nettoyage du filtre sur la boucle d'eau si nécessaire.

Contrôle de l'embouement lié au phénomène d'hydrolyse.

Contrôle de la pression.

Purge des bulles d'air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible.

Vérification du fonctionnement des circulateurs.

4. Pour les systèmes de distribution par vecteur air

Vérification de l'état des gaines accessibles.

Vérification et nettoyage avec désinfection si nécessaire de l'unité inférieur et du filtre.

Vérification du fonctionnement du ventilateur.

☐ OUI	☐ NON
☐ OUI	☐ NON
☐ OUI	☐ NON

Relevé et Résultat des mesures

Température de l'unité intérieure :

Tension électrique statique :

Température de l'unité extérieure :

Tension électrique dynamique :

Marque et référence des appareils de mesures utilisés :

Défauts de fonctionnement constatés sur le système thermodynamique :

Actions effectuées pour remédier à ces défauts :

Observations :

VASE EXPANSION SAVOIRRE CHAUFFE DE 275.60C
Nom de la personne ayant effectué l'entretien : RETAORT
054499028

Date :

Signature :