



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet
Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme JEAN PIERRE ET JEANNETTE THURAUULT
3 IMPASSE DU PUIITS
79100 ST MARTIN DE MACON
05 49 96 72 68 06 08 23 55 08

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : de la VPH

Le client déclare que :

Equipe : Modélic

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 9.10.24
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à St Martin de Macon le 9.10.24 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° Au Bureau

D'un montant de

Fiche suivi entretien et/ou SAV

☐ VMI ou ☒ VPH pose en Juin 2019

REF Client : THURAU

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers
17.06.20	Mathieu	Trappe descente S.S.	Teleco	G.L.	AAA:2 AA:2	
B-M-2021	Gaby	/	/	/	/	Sonde fenetre SS.
2.05.23	Mathieu	/	/	/	/	100 m ³ /h
9.6.24						120 m ³ /h
						161 pas
						Jeul 17 ai 2026

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin