

Attestation d'entretien pompe à chaleur

ENTREPRISE :

AGILECO

58 Avenue des 3 Provinces

49300 CHOLET

Tél. 02 41 63 08 67

SIRET : 498 846 914 00071 - APE 4332A

Date : 15/10/25

CLIENT : LES VIVIERS

35340 MORDELLÈS

Mme RAGOT

Pompe à Chaleur	Groupe extérieur	Unité intérieure
Marque	BOSCH	
Type	A 6000 AWE 5-9	
N° de série	7936900513	
Date de mise en service	2019	
Puissance chaud/froid		
Fluide frigorigène		

Date dernière prestation d'entretien : / / 2023

Points de contrôle de l'entretien

Générateurs thermodynamiques de chaleur ou de froid

1. Pour tous les systèmes thermodynamiques

Relevé des températures de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et vérification du bon fonctionnement.	☐ OUI	☐ NON	/
Vérification du fonctionnement de l'inversion de cycle lorsque c'est possible.	☐ OUI	☐ NON	/
Vérification de l'enclenchement des appoints.	☒ OUI	☐ NON	
Mesure des tensions électriques statiques et dynamiques.	☐ OUI	☐ NON	/
Contrôle d'étanchéité selon réglementation en vigueur.	☒ OUI	☐ NON	

2. Pour les systèmes aérothermiques

Vérification de l'échangeur de l'unité extérieure et nettoyage si nécessaire.	☒ OUI	☐ NON	
Nettoyage de l'unité intérieure et dégrassage du filtre.	☒ OUI	☐ NON	

Système de distribution

3. Pour les systèmes de distribution par boucle d'eau

Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire.	☒ OUI	☐ NON	
Vérification et nettoyage du filtre sur la boucle d'eau si nécessaire.	☒ OUI	☐ NON	
Contrôle de l'embouement lié au phénomène d'hydrolyse.	☒ OUI	☐ NON	
Contrôle de la pression.	☒ OUI	☐ NON	
Purge des bulles d'air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible.	☒ OUI	☐ NON	
Vérification du fonctionnement des circulateurs.	☒ OUI	☐ NON	

4. Pour les systèmes de distribution par vecteur air

Vérification de l'état des gaines accessibles.	☐ OUI	☐ NON	/
Vérification et nettoyage avec désinfection si nécessaire de l'unité inférieure et du filtre.	☐ OUI	☐ NON	/
Vérification du fonctionnement du ventilateur.	☐ OUI	☐ NON	/

Relevé et Résultat des mesures

Température de l'unité intérieure :	/	Tension électrique statique :	/
Température de l'unité extérieure :	/	Tension électrique dynamique :	/
Marque et référence des appareils de mesures utilisés :			

Défauts de fonctionnement constatés sur le système thermodynamique :

Actions effectuées pour remédier à ces défauts :

Observations : CHARGE 2000 N° 0571095

Nom de la personne ayant effectué l'entretien : RÉTHORE

Date : 15/10/25

Signature : R. Rago