

FICHE TECHNIQUE ISOLATION

PRENDRE DES PHOTOS

Ref.Chantier : Houdbure

Le : 8.12.25

Technicien : Nedi

Isolant : ☐ OUATE ☒ COMBLISSIMO → AUTRES :

Prise de côte : ☐ S1* ☒ S2*

☒ Plafond ☐ Mural

Etage ☒ OUI ☐ NON

TOITURE ☐ Tuile ☒ Ardoise

Volige ☒ OUI ☐ NON ☒ ISO MINCE

Par vapeur à prévoir ? ☐ OUI ☒ NON

ECART AU FEU : Nombre de conduit à protéger : 1+1

TOUS LES CONDUITS DOIVENT ETRE PROTEGES

LIEU DE LA TRAPPE : porte escalier

ISOLER LA TRAPPE ☐ OUI ☒ NON

CREATION TRAPPE ☐ OUI ☐ NON → PREVOIR :

ECLAIRAGE EXISTANT : ☐ OUI ☒ NON ☐ NATUREL

CHARPENTE : ☒ TRADI ☐ FERMETTE ☐ METALLIQUE

VENTILLATION : ☐ GRILLE ☒ VMC ☐ VPH ☐ VMI → PREVOIR :

PLAFOND : ☒ PLACO ☐ BRIQUE ☐ LAMBRIS // ☒ HT 2.5M ☐ HT 3M ☐ HT 3.5M

ISOLANT EXISTANT : ☒ L.D.V ☐ L.D.R ☐ OUATE

ENLEVEMENT : ☐ OUI ☐ NON

ANTENNE : ☐ OUI ☒ NON → PREVOIR :

SPOT : ☐ OUI → QUANTITE : ☒ NON

COMPTEUR : ☐ 15A ☒ 30A ☐ 45A Linky KWA : 6

TABEAU ELECTRIQUE (ETIQUETTES) : garage

PROTECTION DES V.R SOLAIRES : ☐ OUI → NOMBRES : / ☒ NON → PREVOIR :

SURFACE (175 balo MAX dans le camion) : 20m²

OBSERVATIONS :

Prévoir 2 trappes métallique 600x600 (500x500)
- Rondelle iso ref: 3964635 1boite
- prendre de la Vd 6x120 en stock
- panneau isolant XTherm ep 90 gré 30pmx.

LORS DE LA POSE :

PIGE EPAISSEUR :

REPERE BOITIER ELECTRIQUE :

PROTECTION SPOT :

Tolérance : Pour l'iso + ou - 5m² / pour l'iso mince + ou - 10m² // 10 % pour CEE - ATTENTION Penser au croquis des m² en pièce joint

Dimensions du camion : Largeur totale : 2,70m - Largeur rétro rabattu : 2,20 - Hauteur à vide : 3,80m

S1 = Dépose ancien isolant / S2 = Pas de dépose de l'ancien isolant