



EXPERTISO

EXPERTISO

58 Avenue des 3 Provinces - 49 300 CHOLET

Tel : 02 41 75 60 12 - Fax : 02 41 75 62 07

Siret : 498 846 914 00071 - NAF : 4332A

PROCES VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX E390

Nom : BAGLIN

Prénom : CHRISTIAN ET SEVERINE

Adresse : 3 ALLEE DU COMMANDANT CHARCOT

Code Postal : 35230

Ville : BOURGBARRE

Tel : 02.99.04.74.81 / 06.62.89.09.98

SAV ☐

N° CMDE ☐ ENTRETIEN VPH

Equipe : *Murkae!!*

VISA DU CHEF D'EQUIPE

Descriptif de l'intervention :

Entretien VPH
RHS
D → entretien tout les 2 ans

Mise en déchetterie de l'ancien produit :

☒ OUI

☐ NON

Reçu chèque : *C. Agide N° 8232907*

Date :

Montant des Travaux ou SAV : *110 €*

APPRECIATION :

RESERVES :

Signature du client :

Fait à : *Bourgbarré* Le : *24/11/23*

[Signature]

1 Enhelens tout les 24 mois

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ voir ou à installer le 31/10/19.

REF Client : 3162111

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
31/11 + entretien 28/10/20	Tickta.	échelle menière-	classique.	12-12 14-14.	Sonde exot neuve (oxydation).	octobre novembre	
21/12	//	//	//	//	12-12	Nov 2022	
07/11/20	baotier	//	//	//	RAS	Nov 2023	
24/11/23	Tickta	//	//	64 Charbon	X	Novembre 2025	

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin