



58 Avenue des 3 Provinces
49 300 Cholet

Tél. : 02 41 63 08 67

Mr et Mme MARTINE FURIC MARYVONNE ET GERARD

68 RUE DU PONTEREAU

44300 NANTES

02 40 49 91 64 06 03 54 68 94

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

SAV / Entretien : Chaudière et fournitures

Le client déclare que :

Equipe : Gautier



la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 21/01/25



la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à Nantes le 21/01/25 en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

Reçu chèque(s) N° C.C. N° 3920962

D'un montant de 250 €

COMPTE RENDU D'INTERVENTION

RENDEZ-VOUS LE ____ / ____ / ____ A ____ H ____		☒ Chauffage seul ☐ Eau Chaude + Chauffage ☐ Eau Chaude + Chauffage + Cuisson	
MATERIEL : _____		Type d'Energie AVANT travaux : ☒ Gaz Naturel ☐ Propane ☐ Autres	
MARQUE-MODELE : _____		Type d'Energie APRES travaux : ☒ Gaz Naturel ☐ Propane ☐ Autres	
NUMERO DE SERIE : _____			
Puissance en KW : _____			
Localisation : _____			
Nature	Longueur	Diam. extér	Pression
			Assemblage
			Circuit étanche
			Ventilation
			☒ AMENÉE d'air ☐ AMENÉE d'air par vitre
			☐ AMENÉE et sortie d'air
			☐ SORTIE d'air ☐ SORTIE d'air par vitre
			☐ AMENÉE d'air ☐ AMENÉE d'air par vitre
			☐ AMENÉE et sortie d'air
			☐ SORTIE d'air ☐ SORTIE d'air par vitre
LISTES DES POINTS DE CONTROLES :			
☒ Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, de l'extracteur			
☒ Nettoyage du filtre à boue			
☒ Vérification du vase d'expansion			
☒ Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage			
☒ Vérification et réglage des organes de régulation			
☒ Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil			
☒ Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement			
☒ Neutraliseur changé ☐ Neutraliseur à changer en _____			
☒ Test de combustion et réglages			
INFORMATIONS :			
FAIT, LE 21/09/15			
A Nantes			
CONTRAT			
☐ Essentiel ☒ Premium ☐ Contrat remis			
Signature Client			
Signature Technicien			

combustion
Test de
Emplacement