

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

Rosé en Février 2020
☐ VMI ☒ VPH ☐ EOLECOPASS
Rat / N° : 3CS 20011385 A.

REF Client : Hervé							
date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
11/02/21	Nicka	Trappe WC telesco		classique G4	AA AAA	N3 réglé : 170	Février 2022
21/02/22	Nicka					R.A.S	Février 2023
16/02/23	Nicka					R.A.S	Février 2024
28/01/24						changement carte et echo	Janvier 2025
17/01/25				G4	AAA x 2	R.A.S	Janvier 2026.

Δ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin

elle restait
bloquée
400 m3