

△ entretien tout les 18 mois.

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

REF Client : E20NGB1

☐ VMH ou ☒ VPH N° 3CS 15121146A
 pos. 1e 05/06/20

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sopht	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
29/05/21	Picka	Type WC		G4 classique	11.11. 11.11.11	M3 pas de 200 à 170	octobre 2022
23/09/21	//					R.1.1.5	octobre 2023
21/09/23	//					R.1.1.5	sept 2024
05/09/25	Picka.	//			11.11	R.1.1.5	juillet 2026

△ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.

PS : Bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin