



entretien TOUT les
2 Ans

⚠ stationnement difficile devant la maison.

feuille suivi entretien et/ou SAV

EF Client: LE COQ.

☒ VMI ou ☐ VPH

passé en avril 2016.

Prochain

date entretien	Technicien	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers
3/07/20	Yann	Teleco		Purichon	AH	Certification Sonde + Teleco.
09/11/21	Nickie	//		//	//	P.A.S.
31/10/22	Nickie	//		//	//	//
24/11/23	//	//		//	//	P.A.S.
30/06/25	Nickie	//		//	//	P.A.S.

Janvier 27.

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilatoire et Electre si besoin