

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

☐ VMH ☒ VPH ☐ EOLECOPASS

REF Client : 751504411111

installé en Janvier 2023

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
02/02/24	Flicka.	Taaple vest T.30 Telexco.		64 charbon.	14-18 (sonde)	R.A.S.	Feuven 2025.

Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin