



Fiche suivi entretien Et/Ou SAV

VMI OU  VPH Nural Filtre 64/F7

REF Client : POÏPHIK  
Posé en février 2024

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
04/03/24	Nicka.	Telexo.		64/F7	A-A	R.A.S.	Mars 2023
16/06/23	//	//		//	//	R.A.S.	Juin 2024.

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.  
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin