

entretien VPH + By Pass en 11 Temps.  
 (intervention tout les 2 ans)

Fiche suivi entretien Et/Ou SAV  
 REF Client : CARNIAUX  
 VMI  VPH  EOLECOPASS posés en Avril 2022.

date entretien	Technicien :	accès	prévoir	Type de filtre	Type de piles : teleco/sonde	Pièces changées / observation divers	prochain entretien le :
23/03/23	Nicka	petit Teleco		G4	AA AAA	P.A.S.	Avril 2024
11/04/24		//		G4 + G2	✓	P.A.S.	Avril 2026

⚠ Les entretiens VPH peuvent être espacés de 12, 18 ou 24 mois maximum, selon l'état du filtre.  
 PS : bien remplir les feuilles de suivi de pièces Ventilairsec et Eoltec si besoin